

À
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA – MOGI GUAÇU/SP
CNPJ Nº 52.742.236/0001-05
RUA DOS ESTUDANTES – CACHOEIRA DE CIMA – CEP 13.845-971
TEL.: (19) 3861-6606
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/FEG/2025-2
PROCESSO Nº 039/2025
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA DE ABERTURA: 09 DE SETEMBRO DE 2025 – 9H30

23.082.909/0001-31
LIVRE INOVAÇÕES EIRELI - EPP
R. 247, nº 10, Qd. 35, Lt. 27/6, Segundo Andar
Sala 202, St. Coimbra CEP 74.535-530
GOIÂNIA - GO

OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO (AR CONDICIONADO), DE APARELHOS DE DIFERENTES TIPOS, JUNTAMENTE COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRAÇÃO EM GESSO ACARTONADO NO TETO DO PRÉDIO DO CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE MUNICIPAL DE FRANCO MONTORO-FMPFM.

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

A empresa **Livre Inovações LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 23.082.909/0001-31, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Ricardo Oliveira Silva, portador do CPF nº 733.268.521-34, vem solicitar os seguintes esclarecimentos:

01 - Confirmar entendimento que o ponto de força é de fornecimento da CONTRATANTE, e que este estará disponível próximo as evaporadas e as condensadoras e será feito somente a conexão deste pela CONTRATADA;
01.1 – Caso entendimento esteja incorreto, fornecer o posicionamento do quadro elétrico e distâncias até equipamentos. O quadro elétrico completo é de fornecimento da CONTRATANTE – confirmar entendimento.

02 - Confirmar entendimento que o ponto de dreno é de fornecimento da CONTRATANTE, e que este estará disponível próximo as evaporadas e somente será feito a conexão deste pela CONTRATADA;
02.2 – Caso entendimento esteja incorreto, fornecer o posicionamento da tubulação de drenagem e seus pontos.

03 - Com os arquivos enviados, não foi possível verificar as dimensões da edificação e correto posicionamento das unidades evaporadas e condensadoras - solicitamos o projeto em .dwg, com as devidas cotas. O Arquivo está cortado, não sendo possível verificar os limites da edificação.

04 - Não foi possível compreender quais evaporadas estão ligadas a determinada condensadora, solicitamos o fluxograma dos equipamentos.

05 - Como não há informações sobre as linhas frigorígenas (tubulação de cobre), e nenhum tipo de menção a elas, confirmar entendimento que é de fornecimento da CONTRATANTE, bem como a sua instalação.
05.1 - Caso entendimento anterior esteja incorreto, e o fornecimento é da CONTRATADA, favor informar as dimensões das linhas e suas bitolas para o correto dimensionamento - bem como especificar a espessura dos isolamentos das linhas.

06 - O Projeto enviado da planta dos pavimentos, indica que as CONDENSADORAS são do tipo "SOMENTE FRIO" - porém no Anexo I - Termo de referência, as condensadoras são do tipo QUENTE/FRIO - confirmar tipo de condensadora a ser fornecida.

07 - No projeto, consta na cor "laranja" um quadrado ao lado de cada evaporada, favor confirmar que se trata da janela de inspeção da evaporada - e que esta não deve fazer parte da instalação – pois não consta no termo de Referência. Caso seja necessária sua instalação, confirmar dimensões e modelo.

08 - Não foi encontrado no Termo de referência e nem no projeto, citações referentes as válvulas GBC - importante válvula de segurança e essencial para manutenções do sistema. - Favor confirmar entendimento que não será necessário a instalação da válvula.

09 – Enviar lista de materiais relativo à instalação – (linhas de cobre, curvas, joelhos, material elétrico, material hidráulico, etc).

Goiânia/GO, 02 de setembro de 2025.

Livre Inovações LTDA
CNPJ Nº 23.082.909/0001-31
Ricardo Oliveira Silva
Sócio Administrador
RG 4.855.837 PC/GO
CPF 733.268.521-34

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/FEG/2025 – PROCESSO 39/2025

OBJETO: Aquisição e instalação de sistema de climatização (ar condicionado), de aparelhos de diferentes tipos, juntamente com aquisição e instalação de forração em gesso acartonado no teto do prédio do curso de Medicina da Faculdade Municipal Franco Montoro-FMPFM"

Ementa: Resposta ao **pedido de esclarecimento número 05** levantado no Pregão Eletrônico 05/FEG/2025 – Processo n. 39/2025

Prezado Senhor,

Em atenção ao pedido de esclarecimento protocolado pela empresa LIVRE INOVAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ 23.082.909/0001-31, no âmbito do Pregão Eletrônico nº 05/FEG/2025, cujo objeto é a **Aquisição e instalação de sistema de climatização (ar condicionado), de aparelhos de diferentes tipos, juntamente com aquisição e instalação de forração em gesso acartonado no teto do prédio do curso de Medicina da Faculdade Municipal Franco Montoro-FMPFM**, passo a expor os esclarecimentos solicitados:

1. Pontos de força (alimentação elétrica)

Compete à contratada definir o melhor local (local estratégico) dos pontos de alimentação elétrica. O projeto fornecido pela Administração apresenta a concepção geral, cabendo à contratada a realização das instalações conforme normas da ABNT e recomendações dos fabricantes.

2. Pontos de dreno

A definição dos trajetos e pontos de dreno será responsabilidade da contratada, conforme melhor direcionamento ao analisar o posicionamento dos aparelhos, podendo estes serem unificados ou não conforme as recomendações e normas técnicas aplicáveis.

3. Arquivo DWG com dimensões e cotas

A Administração disponibilizou o projeto básico em prancha (PDF/DWG).

4. Fluxograma de ligação entre evaporadoras e condensadoras

O projeto básico fornecido apresenta a concepção geral do sistema. As interligações a serem desenvolvidas pela contratada deverá observar as capacidades e especificações constantes da planilha orçamentária do Anexo I.

5. Linhas frigorígenas (tubulações de cobre)

O fornecimento e instalação das linhas frigorígenas é de responsabilidade integral da contratada, incluindo dimensionamento, rotas e compatibilização com demais instalações, conforme do Termo de Referência.

6. Tipo de condensadora (frio x quente/frio)

Prevalece a especificação constante da planilha orçamentária do Anexo I, que determina o fornecimento de equipamentos do tipo **quente/frio**. Eventuais divergências devem ser dirimidas em favor da planilha, nos termos do art. 18, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

7. Símbolos em cor laranja ao lado das evaporadoras

Os símbolos indicados no projeto básico correspondem a áreas técnicas destinadas à instalação e manutenção. O detalhamento desses espaços será ajustado pela contratada, respeitando normas de acessibilidade e manutenção preventiva e corretiva.

8. Válvulas GBC

Conforme consta no Termo de Referência, a contratada deverá fornecer todos os acessórios necessários ao pleno funcionamento do sistema, incluindo válvulas de bloqueio/manutenção.

9. Lista de materiais (cobre, conexões, materiais elétricos/hidráulicos)

Conforme Termo de Referência, cabe à contratada apresentar a lista completa de materiais indispensáveis à execução, incluindo tubulações de cobre, conexões e demais insumos elétricos/hidráulicos e demais itens necessários.

Conclusão

Ressalta-se que o projeto disponibilizado pela Administração é de natureza **básica**. Eventuais divergências entre prancha e planilha devem ser resolvidas em favor da planilha orçamentária (Anexo I), documento vinculante para formulação das propostas, em conformidade com o art. 18, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

Em tempo, como consta no item 2, do Anexo I do edital:

2 - DA VISITA TÉCNICA FACULTATIVA

2.1- É OPCIONAL, a visita técnica das empresas interessadas, para conhecimento dos locais referente a prestação dos serviços a serem executados.

2.2- A avaliação prévia dos locais de execução dos serviços representa a oportunidade para as empresas interessadas darem conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado.

2.3- As empresas interessadas DEVERÃO AGENDAR visita técnica pelo endereço eletrônico: engenharia@francomontoro.com.br com cópia para compras@francomontoro.com.br.

2.3.1- Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a visita prévia, conforme disposição do art. 63, §4º, da Lei Federal 14.133/2021.

2.3.2- Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

2.4- A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos



FACULDADE
MUNICIPAL PROF
Franco
MONTORO

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA - CNPJ 52.742.236/0001-05

Rua Dos Estudantes, s/n - Cachoeira de Cima - Mogi Guaçu - SP

CEP 13845 -971 - Caixa Postal 293

www.francomontoro.com.br

E-mail: secretaria@francomontoro.com.br

Fone: (19) 38616606 / 38616225 / 38615659

serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

Dessa forma, permanecem válidas e inalteradas as disposições do Edital e seus Anexos.

Mogi Guaçu, 03 de setembro de 2025.

Luciane Elisabete Pereira
Dra. LUCIANE ELISABETE PEREIRA

Presidente do Conselho Administrativo da FEG

Portaria nº 28/2024



Home

Sala/Modalidades

Editais e Processos

Editais Encerrados/Arquivados

Atas e Documentos

Recursos

Esclarecimentos

Impugnações

Apenados / Impedidos

Contratações - PNCP

Dados de Mercado

← CONSULTAR ESCLARECIMENTO

Solicitação respondida

Nome do Usuário Participante

RICARDO OLIVEIRA SILVA LIVRE INOVAÇÕES LTDA

Solicitação

Solicitação criada às 12:03 em 02/09/2025, última edição às 16:12 em 04/09/2025

Segue solicitação de esclarecimentos em anexo

Documentos da Solicitação

DOCUMENTOS	
ESCLARECIMENTO - PE-05-FEG-2025-2.pdf	

Nome do Usuário Participante

Milena Canavesi Camatarl Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu

Resposta

Resposta criada às 16:12 em 04/09/2025

Em resposta ao pedido de esclarecimento, segue, na mesma forma e teor, esclarecimento formulado pela Faculdade Municipal Prof. Franco Montoro, instituição responsável pela elaboração do Termo de Referência, conforme arquivo em anexo.

Documentos da Resposta

DOCUMENTOS	
Resposta FMPFM.pdf	

VOLTAR